



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.90820.17.5.2021.TN

Strzelce Opolskie, 07 czerwca 2021 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnocin  
na dzień 1 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. – Dz.U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.), oraz § 21 ust 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu publicznego Czarnocin.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, ul. Kościuszki 5. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 27.01.2021r do 1.06.2021r.

Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2021 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Czarnocin obejmuje swoim zasięgiem miejscowość Czarnocin. Wodociąg publiczny Czarnocin jest połączony z wodociągiem publicznym Lichynia. Woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie badania próbki wody w próbce nr 1502 z 12.05.2021r. (sprawozdanie nr 336/W/N/OL/21) stwierdzono wykonanie decyzji nr 1/2021 (HK.43260.17.10.2020.TN) z 22 stycznia 2021r. którą wydano w związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru manganu w wodociągu publicznym Czarnocin oraz nakazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Leśnicy przy ul. Kościuszki 5:

I. doprowadzić jakość wody w ww. sieci wodociągowej do wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 w części C „Parametry wskaźnikowe” – Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

*Wierosłesa*

2. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium
3. nie przekraczać wartości 100 µg/l dla parametru manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania pkt.1 i 2 ustalono na dzień 30 czerwca 2021r.

W ostatnich badaniach próbek wody z dnia 12 maja 2021 r. stwierdzono, że mangan jest na poziomie 33 (±4) µg/l.

Dopuszczalna wartość wynikająca z ww. rozporządzenia dla tego pierwiastka to 50 µg/l.

Otrzymują:

1. Burmistrz Leśnicy  
ul. 1-go Maja 9  
47-150 Leśnica

② A/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Kościuszki 5  
47-150 Leśnica

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich  
*Katarzyna Kanora*  
mgr Katarzyna Kanora

Sporządził:

Tomasz Nabzdjak  
Oddział Higieny Komunalnej  
Tel.: 77 44 00 325

WYSŁANO

2021-06-01

2015.....