



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.1.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciężkowice za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Ciężkowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów,
ul. Jana III Sobieskiego 69C
2. Burmistrz Gminy Ciężkowice, 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOBREGU

NHK.903.2.2021

Tarnobrzeg, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tuchów - Lubaszowa za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobregu działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Tuchów - Lubaszowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobregu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C
2. Burmistrz Miasta i Gminy Tuchów, 33-170 Tuchów, Rynek 1
3. Burmistrz Miasta i Gminy Ciężkowice, 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
4. Burmistrz Miasta i Gminy Ryglice, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
5. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
6. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnobregu
33-100 Tarnobrzeg, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.3.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gromnik za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Gromnik w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny, ul. Wodna 6 w Gromniku **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny, 33-180 Gromnik, ul. Wodna 6
2. Wójt Gminy Gromnik, 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.4.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski – Lisia Góra za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski – Lisia Góra w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną Spółka z o. o. ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z początkiem września 2020 r. w próbce wody pobranej w punkcie monitoringowym w Niedomicach odnotowano pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody (obecność bakterii grupy coli). PPIS w Tarnowie wydał decyzję o zakazie korzystania z wody w badanym obiekcie do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody i zapewnienia zastępczego źródła wody zdatnej do spożycia. Badania kontrolne prowadzone równocześnie w innych punktach poboru wody, w tym wody pochodzącej z ujęcia w Łęgu Tarnowskim nie wykazały obecności bakterii grupy coli w wodzie. Wobec stwierdzenia punktowego skażenia wody podjęte niezwłocznie przez producenta wody działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. , 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39
2. Wójt Gminy Lisia Góra, 33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7
3. Burmistrz Miasta i Gminy Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1
4. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.5.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niwka – Radłów za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Niwka - Radłów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka w Niwce **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Zakład Eksploatacji SUW Niwka , 33-130 Radłów, Niwka 210
2. Burmistrz Miasta i Gminy Radłów, 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.6.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Olpiny za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Olpiny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch, 38-246 Szerzyny 594
2. Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.7.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szerzyny za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Szerzyny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia, wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie, 38-246 Szerzyny 594
2. Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.8.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żurowa za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Żurowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch, 38-246 Szerzyny 594
2. Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.9.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wierzchosławice za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Wierzchosławice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o. w Wierzchosławicach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o., 33-122 Wierzchosławice 39/3
2. Wójt Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.10.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gorzyce za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Gorzyce w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
2. Burmistrz Miasta i Gminy Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.11.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żabno za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Żabno w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
2. Burmistrz Miasta i Gminy Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.12.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pleśna za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Pleśna w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W miesiącu lutym, maju i październiku 2020 r. w próbkach wody pobranych na terenie gminy Pleśna odnotowano punktowe pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody (podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów po 72h). Podjęte niezwłocznie przez producenta wody działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań. Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia woda w tym okresie była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi przy konieczności jej gotowania i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, 33-171 Pleśna 240
2. Wójt Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.13.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wietrzychowice za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Wietrzychowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**. Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów, 33-270 Wietrzychowice 187
2. Wójt Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.14.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łukanowice - Brzesko za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz, Rynek1, 32-830 Wojnicz
3. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn
4. Wójt Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
5. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.15.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez: Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
2. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.16.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łękawica za 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w 2020 r. z wodociągu publicznego Łękawica w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2017 r. wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia wobec czego kolejne pomiary stężenia substancji promieniotwórczych zgodnie z § 15 rozporządzenia należy wykonać w 2022 r.

Otrzymują:

1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
2. Wójt Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

NHK.903.17.2021

Tarnów, dnia 12 stycznia 2021 r.

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów za II półrocze 2020 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w okresie od 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r. z wodociągu publicznego Tarnów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2020 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu II półrocza 2020 r. w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia, określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
2. Prezydent Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
3. Wójt Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
4. Wójt Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642
5. Wójt Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240
6. Wójt Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
7. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10
www.pssetarnow.wsse.krakow.pl e-mail: tarnow@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43
REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531