



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Sekretariat – tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408
Dyrektor - tel: 56 474 44 90
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Komunikat nr 1 z 21.06.2023 r.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu lokalnym Ośrodka Wypoczynkowego Partęczyny CEDROB S.A. w Tereszewie zaopatrującego w wodę do spożycia wczasowiczów

W związku ze stwierdzeniem w badanej próbce wody pobranej z lokalnej sieci wodociągowej zanieczyszczenia mikrobiologicznego w postaci bakterii z grupy coli w ilości 5 NPL w 100 ml wody podawanej do sieci (najwyższa dopuszczalna wartość – 0 NPL w 100 ml wody),

Woda w wodociągu lokalnym Ośrodka Wypoczynkowego Partęczyny CEDROB S.A. w Tereszewie jest warunkowo przydatna do spożycia.

Wodę do celów spożywczych, mycia zębów oraz mycia warzyw i owoców należy używać po przegotowaniu.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
epidemiolog