



NHS.9020.3.128.2024

Sandomierz, dn. 07.08.2024 r.

### Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

z dnia 07.08.2024 r.

### dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu ZPOW Dwikozy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr LBW.9051.2.236.2024 z dnia 07.08.2024 r., pobranej z wodociągu ZPOW Dwikozy, punkt zgodności Wydział Produkcji Win, w ramach kontroli urzędowej, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym, ze względu na stwierdzoną podwyższoną **ilość bakterii grupy coli – 9 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml, bakterie *Escherichia coli* – 0 j.t.k./100 ml, Enterokoki kałowe – 0 j.t.k./100ml, ogólna liczba bakterii w 22° C w trakcie badania.**

Niepożądane reakcje przy spożywaniu wody na „surowo”: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być używana do sporządzania posiłków na „surowo”, jedynie po przegotowaniu;
- woda z kranu nie może być używana do mycia, owoców i warzyw;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
- woda z kranu może być niebezpieczna dla niemowląt, osób starszych oraz obniżoną odpornością;
- woda z kranu może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych – WC;
- mycie naczyń kuchennych w wodzie po przegotowaniu;
- mycie naczyń stołowych w zmywarkach w wodzie o podwyższonej temperaturze;
- pranie mechaniczne w wodzie o podwyższonej temperaturze.

Polecono administratorowi wodociągu wdrożenie działań naprawczych (chlorowanie wody i płukanie sieci wodociągowej).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sandomierzu  
*Leszek Zbrojkiewicz*