



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.38.2022

Słupsk, dnia 28 GRU. 2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 179.HK.2022
dla urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w Luleminie,
zaopatrującego miejscowość Lulemino

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody analizy sprawozdań z badań wykonanych w 2022 r. zgodnie harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Wodociągi Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość Lulemino

stwierdza,

że woda z przedmiotowego urządzenia wodociągowego jest przydatna do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa związku z przekroczeniem wartości parametrycznej azotanów.

W okresie od lipca do grudnia 2022 r. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. przedstawiały Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku sprawozdania z badań próbek wody pobranych w punkcie zgodności z urządzenia wodociągowego zaopatrującego w wodę miejscowość Lulemino, które wykazały przekroczenie wartości parametrycznej azotanów (wyniki: 55 - 80 mg/l; wartość parametryczna: 50 mg/l), co stanowi naruszenie § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku decyzją Nr 43.HK.2022 z dnia 18.08.2022 r. zmienioną decyzją Nr 70.HK.2022 z dnia 14.12.2022 r. udzielił zarządcy przedmiotowego urządzenia wodociągowego zgody na odstępstwo od wartości parametrycznej azotanów określonej w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jednocześnie nakazał m.in:

- a) utrzymywać stężenie azotanów w wodzie na poziomie ≤ 100 mg/l;
- b) doprowadzić jakość wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego w Luleminie w zakresie azotanów do obowiązujących norm ≤ 50 mg/l do 31.12.2024 r.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego miejscowość Lulemino jest przydatna do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej azotanów określonej w załączniku nr 1, tabela B. „Parametry chemiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel**

**z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Kobylnica

Do wiadomości:

1. Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>