

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 84
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 509 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS – 505 Higiena Żywności, Żywienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry Księgowość Kasa – 509, 505, 506

Pytania do postępowania OZP.272.3.2023 wraz z odpowiedziami

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie dotyczące doboru przepompowni. Według tabeli (str. 9 projektu) typ pompy to FZV 1. 0.5 - 1,1 kW, 230 V, a średnica zbiornika ma 1 000 mm, wysokość 4 500. Według rysunku schematycznego typ pompy to FZV.1.03 - 2,2kW, 400 V, a średnica zbiornika ma 1 200 mm, wysokość 4 400. Pozdrawiam, Aneta

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gliwicach prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu nr 2023/BZP 00406114/01 z dnia 20 września 2023 o pierwszym przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej: <https://pssegliwice.bip.gov.pl/> - w zakładce zamówienia publiczne/wykaz zamówień publicznych/Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - nr 03/2023. W projekcie widnieje: - zapis o treści „typ pompy to FZV 1. 0.5 - 1,1 kW, 230 V, a średnica zbiornika ma 1 000 mm, wysokość 4 500.” – a powinno być: „ typ pompy to FZV.1.03 - 2,2kW, 400 V, a średnica zbiornika ma 1 200 mm, wysokość 4 400.” Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Gliwicach
mgr inż. Justyna Cegieta