



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel. / fax 77 419 04 80, 77 419 04 81, 77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: sekretariat.psse.namyslow@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-namyslow>

HK.9080.1.5.2023.AN

Namysłów 24.02.2023 r.

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Namysłów za rok 2022

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań wody wykonanych w 2022 roku w ramach monitoringu jakości wody, realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu tut. Inspektor dokonał obszarowej oceny jakości wody gminy Namysłów.

- Teren miasta i gminy Namysłów zasilany jest przez wodociąg publiczny Namysłów (Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Jana Pawła II, Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Braterskiej) oraz wodociąg publiczny Jakubowice.
- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi jest: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie.
- Woda przeznaczona do spożycia ujmowana jest ze studni głębinowych, z utworów czwartorzędowych. Ze względu na obecność w wodzie surowej związków żelaza i manganu woda jest uzdatniana. Proces uzdatniania składa się z: napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania i filtracji. Woda pochodząca z wodociągu publicznego Namysłów poddawana jest dezynfekcji podchlorynem sodu wg zaleceń.
- Strefa zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny Namysłów obejmuje: Namysłów, Objazda, Ligotka, Józefków, Smarchowice Małe, Barzyna, Bławaciska, Brzozowiec, Hałderze, Jastrzębie, Kamienna, Krasowice, Krzemieniec, Ligota Książęca, Łączany, Minkowskie, Mikowice, Niwki, Nowe Smarchowice, Nowy

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
Sprawę prowadzi: Aldona Nowak

e-mail: hk.psse.namyslow@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-namyslow>

Folwark, Piękna Studnia, Przeczów, Rychnów, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Stanek, Wszeradów, Zielony Dąb, Ziemiłowice, Żaba, Żabiak, Żabka.

Strefa zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny Jakubowice obejmuje: Głuszyna, Brzezinka, Baldwinowice, Bukowa Śląska, Igłowice, Kowalowice, Michalice, Marysin, Nowy Dwór, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Woskowice Małe, Zbytki.

| Nazwa wodociągu | Wielkość produkcji m ³ /d | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ogółem przez wodociąg | Jakość wody stan na 31.12.2022 r. | Przekroczenie wartości dopuszczalnych parametrów | Prowadzone postępowanie administracyjne | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Namysłów | 3720 | Ok. 24000 | przydatna do spożycia | nie stwierdzono | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Jakubowice | 617 | Ok. 7600 | przydatna do spożycia | nie stwierdzono | nie dotyczy | nie dotyczy |

Woda podawana do sieci z wodociągu publicznego w Namysłowie była dezynfekowana (chlorowana) w sposób ciągły na czas realizacji prac drogowych związanych z przebudową drogi DK39. Po analizie oceny jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie stwierdza, że wodociągi dostarczały wodę przydatną do spożycia, która spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NAMYSŁOWIE
*lek. med. Bożena Korczowska-
-Kulakowska*