



## **Komunikat**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego**

**w Obornikach z dnia 9 listopada 2023 r.**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu zakładowego Wiardunki zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Wiardunki, gm. Ryczywół.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, iż jakość wody z **wodociągu zakładowego Wiardunki nie spełnia wymagań** obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość liczby bakterii grupy coli.

**Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.**

**Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i splukiwania toalety.**

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Woda może być używana do celów sanitarnych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.