



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU LUBELSKIM**

24-300 Opole Lubelskie, ul. Puławska 1
e-mail: psse.opolelubelskie@pis.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-opole-lubelskie>

Opole Lubelskie, dnia 28 PAŹ. 2021

ONS-HK.903.2.96.2021
znak sprawy

**Komunikat Nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Skoków gmina Opole Lubelskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim informuje, że w badaniach jakości wody przeprowadzonych w dniu 22.10.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Skoków gmina Opole Lubelskie, zaopatrującego miejscowości: Skoków, Nowe Komaszycy, Stare Komaszycy, Wólka Komaszycza, Emilcin, Zosin, Leonin, nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Woda uzdatniana w procesie dezynfekcji jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Woda może być używana bez ograniczeń do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia naczyń, mycia zębów, do kąpieli. Z uwagi na uzdatnianie wody w procesie dezynfekcji podchlorynem sodu, zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody tj. smak i zapach. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu przez Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Opolu Lubelskim
Maria Wojtyła