

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416) § 22 ust 1 oraz ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego **Majewo**

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Majewo**

Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Przekroczenie wartości parametrycznej/ Wartość parametryczna
2024-10-17	Budynek Mieszkalny Majewo- blok nr 14 (piwnica w bloku)- punkt zgodności	27932/ZL/24	Mętność- 1,6 NTU (norma*- akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)
2024-10-17	Budynek Mieszkalny Majewo- blok nr 14 (piwnica w bloku)- punkt zgodności	27932/ZL/24	Żelazo 899 µg/l (norma do 200 µg/l)

* zalecany zakres wartości dla mętności do 1,0 NTU

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:


próbki pobranej wody do badania nie odpowiadają w badanym zakresie wymogom chemicznym określonym w zał. 1C Tabela 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), wykazując ponadnormatywną wartość mętności i żelaza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie dnia 15.11.2024r. wydał decyzję HK.9012.1.3.28.2024.AT nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w zał. 1C Tabela 2 ww. rozporządzenia w terminie do dnia 29.11.2024r., stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości mętności na poziomie 1,6 NTU oraz żelaza na poziomie 899 µg/l wody.

Urząd Gminy Morzeszczyn poinformował, że prowadzone są działania naprawcze w celu poprawy jakości wody z wodociągu publicznego Majewo, a skuteczność tych działań zostanie potwierdzona wynikami badań wody.

Uwzględniając powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, biorąc pod uwagę poziom przekroczenia wartości parametrycznych mętności i żelaza w wodzie oraz zmienny poziom tych parametrów należało stwierdzić warunkową przydatność wody z wodociągu publicznego Majewo.

Wodociąg publiczny Majewo produkuje wodę w ilości ok. 110 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 1109 osób.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

1. Urząd Gminy Morzeszczyn (za pośrednictwem e- PUAP)
2. aa

Do wiadomości :

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>