



Otwock 16.12.2021 r.

HKN.4300.32.2021

S.w.11780.2021

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Wiązownie
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna

Ocena jakości wody
w wodociągu publicznym w miejscowości Lipowo w 2021 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 28.01.2021 r., 09.03.2021 r., 07.05.2021 r., 06.07.2021 r., 07.09.2021 r., 28.09.2021 r., 05.10.2021 r., 22.11.2021 r., z następujących punktów poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody, Lipowo, ul. A. Krajowej 99C,
- Pęcín, ul. Radosna 74, Przedszkole,
- Wola Ducka, ul. Słoneczna 19, Przedszkole,
- Radiówek 25, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań: 1987/01/2021/F/1 z dnia 04.02.2021 r., 1987/01/2021/M/1 z dnia 02.02.2021 r., HKL 00873/2021 i HKL 00874/2021 z dnia 16.03.2021 r., Ł/0/03/2021/541/FM/1 z dnia 26.05.2021 r., Ł/0/06/2021/1497/FM/4 z dnia 14.07.2021 r., Ł/0/08/2021/419/FM/1 z dnia 15.09.2021 r., HKL 05151/2021 z dnia 01.10.2021 r., HKL 05153/2021 z dnia 04.10.2021 r., HKL 05150/2021 z dnia 28.10.2021 r., HKL 05294/2021 z dnia 08.10.2021 r., HKL 05293/2021 z dnia 15.10.2021 r., Ł/0/10/2021/1575/FM/1 z dnia 25.11.2021 r., Ł/0/10/2021/1575/FM/4 z dnia 29.11.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2021 r. w wodociągu publicznym
w miejscowości Lipowo, o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę,
zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, ul. Boryszewska 2

Uzasadnienie

Wyniki badania wody pobranej do badania w dniach: 28.01.2021 r., 09.03.2021 r., 07.05.2021 r., 06.07.2021 r., 07.09.2021 r., 28.09.2021 r., 05.10.2021 r., 22.11.2021., z wodociągu publicznego w miejscowości Lipowo, wykazały zgodnie ze sprawozdaniami z badania wody nr: 1987/01/2021/F/1 z dnia 04.02.2021 r., 1987/01/2021/M/1 z dnia 02.02.2021 r., HKL 00873/2021 i HKL 00874/2021 z dnia 16.03.2021 r., Ł/0/03/2021/541/FM/1 z dnia 26.05.2021 r., Ł/0/06/2021/1497/FM/4 z dnia 14.07.2021 r., Ł/0/08/2021/419/FM/1 z dnia 15.09.2021 r., HKL 05151/2021 z dnia 01.10.2021 r., HKL 05153/2021 z dnia 04.10.2021 r., HKL 05150/2021 z dnia 28.10.2021 r., HKL 05294/2021 z dnia 08.10.2021 r., HKL 05293/2021 z dnia 15.10.2021 r., Ł/0/10/2021/1575/FM/1 z dnia 25.11.2021 r., Ł/0/10/2021/1575/FM/4 z dnia 29.11.2021 r., że woda w zakresie zbadanych parametrów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdził jak powyżej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku
dr n. med. Agata Wolska

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Wiązowna,, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
3. aa