

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- Dyrektor WSSE w Poznaniu 61 852-99-18
- e-mail WSSE w Poznaniu sekretariat@wssepoznan.pl
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych 61 8544-89-00
- e-mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO 000207899
www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.272.8.2021

Poznań, dnia 05.07.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu na roboty budowlane**

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Oferenta informujemy, co następuje:

Pytanie:

Proszę jednoznacznie wskazać, jakie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia mają zostać potwierdzone środkami dowodowymi, których domaga się zamawiający.

Odpowiedź:

Przedmiotowymi środkami dowodowymi wskazanymi w SWZ, potwierdzone mają zostać wymagania zamawiającego dotyczące następujących pozycji:

Przedmiar robót – remont ogrodzeń

- poz. 29 – podkłady betonowe C8/10 gr. 10 cm na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie;
- poz. 30 – ławy fundamentowe z betonu C20/25 żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu U-form – transport betonu pompą;
- poz. 32 – słupy żelbetowe z betonu architektonicznego BA2, faktura F2, porowatość P2, równomierność zabarwienia RZ2, kategoria deskowania KD3. C20/25 o wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 – transport betonu pompą.

Kosztorys ofertowy 952-00-000

- poz. 10 – Krem iniekcyjny Kiesol C (lub równoważny np. firmy MC Bauchemie, SIKA). Szpachlówka uszczelniająca WP DS Levell (lub równoważny np. firmy MC Bauchemie, SIKA). Szlam uszczelniający WP Sulfatex (lub równoważny np. firmy MC Bauchemie, SIKA).

SW

niepodległa | POLSKA
STULECIE OŚWIECENIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Przedmiar robót schody Nowowiejskiego 60

- poz. 6 – schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu – ręczne układanie betonu, beton C30/37 XF4;
- poz. 7 – betonowa płyta podestu, grubość do 15 cm płaskie – ręczne układanie betonu C30/37 XF4.

w z. DYREKTORA

mgr Hanna K...
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego