

o odwołaniu komunikatu nr 18/2021 z dnia 05.11.2021 r. dotyczącego warunkowej

przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radzieje

i stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Radzieje, do czasu odwołania.

W dniu 15.11.2021 r. zostały pobrane do badania próbki wody z wodociągu publicznego Radzieje. W dniu 16.11.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radzieje zaopatrującego miejscowości: Radzieje, Róże, Dłużec, Pilwa, Jerzykowo, Łabapa, Stawiska, Kamionek Wielki, Sztynort Mały, Sztynort, Tarławki, Surwile, Kamień, Pniewo, Kietlice z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli oraz zobowiązuje producenta wody (Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie) do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Radzieje o braku przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
3. Zapewnienie mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodę przez wodociąg publiczny Radzieje, zastępczego źródła dostaw wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz do powiadomienia mieszkańców o punktach w których woda ta zostanie udostępniona.
4. Dostawy wody z zastępczego źródła należy realizować do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań.

ZALECENIA

1. **Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.**
2. **Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.**
3. **Woda może być wykorzystywana do celów porządkowych (np. mycie podłóg i sanitarnych (splukiwanie WC)).**

