



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBARTOWIE**

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103  
tel. 818552443, fax. 818546044  
[psse.lubartow@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lubartow@sanepid.gov.pl)  
[www.gov.pl/web/psse-lubartow](http://www.gov.pl/web/psse-lubartow)

Lubartów, dnia 10 maja 2024 r.

**Komunikat Nr 1**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
w Leszkowicach, Gmina Ostrówek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie na podstawie sprawozdań z badań wody z dnia 12.03.2024 r. zawiadamia odbiorców wody korzystających z ww. wodociągu, że stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonu i żelaza.

**W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie wydał w dniu 10.05.2024 r. decyzję, w której stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Leszkowicach.**

**Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Sieć rozdzielcza wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Leszkowicach zaopatruje w wodę około 849 mieszkańców następujących miejscowości: Leszkowice.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Lubartowie

*mgr Agnieszka Baniś-Kwiatkowska*