

Słupsk, dnia 25 listopada 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Młyńska 2
Tel.: 059 842 40 01
e-mail: sekretariat.slupsk@straz.gda.pl

B&Z PROENERGY S.C
ul. Klonowa 13, 84-300 Lębork
m.markowska@bzproenergy.pl

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w trybie zaprojektuj i wybuduj, o mocy nie mniejszej niż 24,0 kWp i nie większej niż 25,0 kWp, zlokalizowanej na dachu budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku – ul. Towarowej 9c; 76-200 Słupsk należącego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku”.

Nr postępowania: PT.2370.2.2022

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy? Dodatkowo proszę o informację czy podgląd pracy każdego modułu jest obowiązkowy i nie spełniony może być podstawą do odrzucenia oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania optymalizatorów mocy. Podgląd pracy każdego modułu jest obowiązkowy nie spełnienie tego warunku będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający ze względu na ograniczenie wielu producentów konstrukcji wsporczych może zmienić minimalną długość gwarancji na korozję konstrukcji wsporczej z 20 lat na 10 lat?

Odpowiedź na pytanie nr 2. Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczącej minimalnej długości gwarancji na korozję konstrukcji wsporczej z 20 lat na 10 lat.

Powyższe wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.gov.pl/web/kmpsp-slupsk/zamowienia-ubliczne>, na której udostępniono zapytanie ofertowe.