



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.2.14.4.2023  
L.dz 4839

Lipno, dnia 30.11.2023r.  
Egz. nr ..1...

**DECYZJA NR 144/2023**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 338 z późn. zmianami*); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (*j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zmianami*) w związku z art. 5 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zmianami*); § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 7 lit. b, § 21 ust.1 pkt 3; ust. 4, ust. 6 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*) oraz część C Tab. 1 lp. 1 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie**

po zapoznaniu się z cząstkowym sprawozdaniem z badań wody pobranej w dniu 28.11.2023r.

**z Wodociągu Publicznego Kukowo, gm. Skępe**

oraz zebranych w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza, że woda z **Wodociągu Publicznego Kukowo, gm. Skępe,**

**zaopatrującego miejscowości:**

**Kukowo, Grabówiec, Ławiczek, Obóz, Huta, Czarny Las, Czermno, Gorzeszyn,**

**Boguchwała, Babie ławy, Rumunki Skępskie, Moczadła, gm. Skępe**

**jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi**

**po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty**

**(bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia)**

**oraz nakazuje:**

**Gminie Skępe z siedzibą w Skępem, ul. Kościelna 2:**

1. Doprowadzić jakość wody w Wodociągu Publicznym Kukowo, gm. Skępe zaopatrującym miejscowości: Kukowo, Grabówiec, Ławiczek, Obóz, Huta, Czarny Las, Czermno, Gorzeszyn, Boguchwała, Babie ławy, Rumunki Skępskie, Moczadła, gm. Skępe pod względem mikrobiologicznym do jakości zgodnej z wymaganiami zawartym w załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*) w terminie **do dnia 18 grudnia 2023r.**
2. Niezwłoczne podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Publicznego Kukowo, gm. Skępe do jakości zgodnej z wymaganiami zawartym w załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*).
3. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody.
4. Przedłożyć i uzgodnić z PPIS w Lipnie plan działań naprawczych (zawierający także informacje o sposobie ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności) wraz z terminem

jego realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie ostatecznym 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

#### 5. Bieżące informowanie PPIS w Lipnie o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych.

### Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności UZASADNIENIE

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (*t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zmianami*): „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U z 2017 r. poz. 2294*) woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych oraz spełnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którymi najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi 0 jtk.

PPIS w Lipnie zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 wykonał kontrolne badania jakości wody po zakończonych działaniach naprawczych, wykonanych przez podmiot, o którym mowa w § 6 w/w rozporządzenia, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3.

Na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań wody w dniu 30.11.2023 r., stwierdzono przekroczenie wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego w 1 stałym punkcie poboru tj.:

- Woda podawana do sieci – zawór wody na hali SUW w Boguchwale, 87-630 Skępe, Nr próbki 84/LI/23 - *Escherichia coli* 0 jtk - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 2 jtk \*niepewność [0;9] - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22<sup>0</sup>C po 72 h brak wyniku – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;

\*jtk – jednostki tworzące kolonie

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wskaźnika mikrobiologicznego jakości wody w **Wodociągu Publicznym Kukowo, gm. Skępe zaopatrującym miejscowości: Kukowo, Grabówiec, Ławiczek, Obóz, Huta, Czarny Las, Czermno, Gorzeszyn, Boguchwała, Babie ławy, Rumunki Skępskie, Moczadła, gm. Skępe nie odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017, poz. 2294*) z jednoczesnym wykluczeniem parametru ***Escherichia coli* i Enterokoków.**

Obecność bakterii grupy coli świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz. Ich obecność w systemie dystrybucji może wynikać m.in. z awarii lub modernizacji sieci wodociągowej, nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie, czy przy wystąpieniu przepływów wstecznych.

W oparciu o § 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294): „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: warunkową przydatność wody do spożycia” – „w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych **parametrów mikrobiologicznych** przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej  $< 10 \text{ jtk (NPL)}/ 100 \text{ ml}$  dla parametru grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”.

W związku z powyższym PPIS w Lipnie, mając na uwadze Wytoczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2018 r. „Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych wartości stężeń” wprowadził ograniczenia w korzystaniu z wody dla użytkowników całego wodociągu (tj. **woda przeznaczona do spożycia jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty - bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia**) oraz nałożył obowiązek powiadomienia o wprowadzonych ograniczeniach, sprawdzenia szczelności instalacji wodociągowej i wyeliminowania ewentualnego źródła zanieczyszczenia, aby móc zapewnić dostęp do bezpiecznej wody w sposób ciągły i rutynowy oraz potwierdzić, że woda jest zgodna z wymaganiami.

Korzystanie z wody w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników.

W związku z tym

**Wodę z Wodociągu Publicznym Kukowo, gm. Skępe**  
**warunkowo dopuszczono do spożycia przez ludzi**  
**po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty**  
**(bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia).**

Wodociąg Publiczny Kukowo, gm. Skępe, zaopatruje łącznie ok. 768 mieszkańców miejscowości: **Kukowo, Grabówiec, Ławiczek, Obóz, Huta, Czarny Las, Czermno, Gorzeszyn, Boguchwała, Babie ławy, Rumunki Skępskie, Moczadła, gm. Skępe**. Średnia produkcja wody za rok 2022 wynosiła 220,9 m<sup>3</sup>/l.

**PPIS w Lipnie załącza treść komunikatu Nr 1 z dnia 30.11.2023r., który należy niezwłocznie przekazać użytkownikom w/w wodociągu.**

Ponadto należy przedłożyć pisemną informację z zakresu działań naprawczych, które zostaną podjęte przez dostawcę wody wraz z harmonogramem ich realizacji (zgodnie z § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja.

W oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 338 z późn. zmianami) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sanitarno-zdrowotnych, jeżeli naruszenie tych wymagań, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego

do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu

**Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań przed wydaniem decyzji w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego ograniczenia w użytkowaniu wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego**

**Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.**

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie  
Anna Zebrowska

Wykonano w 4 egz

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Skepe ul. Kościelna 2, 87-630 Skepe - elektronicznie  
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skepe- elektronicznie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie – elektronicznie
6. A/a x 4 (N.HŚ, N.EP, N.HŻ, N.HD) – egz. Nr 1, 2, 3, 4