



HK.903.83.2024

Przysucha 08.07.2024 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Przysusze
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha
dot.: wodociągu publicznego Przysucha
e-mail: sekretariat@epgkim.pl**

KOMUNIKAT NR 17/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji pozyskanej w dniu 08.07.2024 r. z Sekcji Laboratoryjnej Higieny Komunalnej PSSE w Radomiu (pismo znak: HKL.9052.4.42.2024 z dnia 08.07.2024 r.) o przekroczeniach **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C/1ml w wodzie do spożycia** w próbkach wody pobranych w dniu 04.07.2024 r. **z wodociągu publicznego Przysucha** - punkty poboru:

1. **Dzienny Dom „Senior+” w Ruskim Brodzie, ul. Główna 51; 26-400 Przysucha** – wynik: **> 300 jtk** /norma: według załącznika Nr 1C, Tab. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wartość parametryczna dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – **Bez nieprawidłowych zmian**, odnośnik 2 „**Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: (...) 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta**”/;
2. **Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przysusze, ul. Skowry 36**– wynik: **> 300 jtk** /norma: według załącznika Nr 1C, Tab. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wartość parametryczna dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – **Bez nieprawidłowych zmian**, odnośnik 2 „**Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: (...) 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta**”/.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Adresat (e-mail: sekretariat@epgkim.pl).
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha (email: sekretariat@gminaprzysucha.pl).
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha (e-mail: przysucha@piwprzysucha.pl).
3. PSSE w Przysusze – Sekcja HŻŻ.
4. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha