



## KOMUNIKAT nr 8/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku  
z dnia 17.07.2024 r.**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego Długi Kąt zaopatrującego miejscowość Długi Kąt**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Długim Kącie informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu i mętności.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, **ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.**

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).



Administrator wodociągu został zobowiązany do skutecznego poinformowania użytkowników powyższego wodociągu o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.*

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KŁOBUCKU

*lek. med. Andrzej Lisiecki*

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU

42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28

[psse.klobuck@sanepid.gov.pl](mailto:psse.klobuck@sanepid.gov.pl)

(34) 317-22-60

<https://www.gov.pl/psse-klobuck>

CRON 14/24

Kłobuck, dnia 17.07.2024r.

ONS-HKiŚ.9022.137.2024

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 572), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2024r., poz. 757), § 3 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5,6,7,8,9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniach 24.06.2024r. i 02.07.2024r. (sprawozdania z badań: z dnia 28.06.2024r. nr 867.2024 oraz z dnia 04.07.2024r. nr 899.2024) z wodociągu publicznego Długi Kąt w punkcie: Ujęcie, Stacja Uzdatniania Wody, Długi Kąt, 42-130 Wręczyca Wielka

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Długi Kąt  
do dnia 30.06.2025r.**

ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego:  
manganu i mętności

oraz

### **NAKAZUJE**

właścicielowi wodociągu Gminie Wręczyca Wielka, 42-130 Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1:

1. Przeprowadzić skuteczne działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody z w/w sieci wodociągowej pod względem fizykochemicznym do wymagań określonych w Załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
2. W czasie trwania niniejszej decyzji utrzymywać wartość kwestionowanego parametru na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia, tj. maksymalnie manganu do 100 µg/l, mętności do 4,0 NTU;
3. Prowadzić kontrolne badania jakości wody w zakresie manganu, żelaza i mętności z częstotliwością jeden raz w miesiącu w czasie trwania niniejszej decyzji;
4. Bezzwłocznie poinformować w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości objętej zasięgiem wodociągu publicznego Długi Kąt o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu i mętności;
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku o zakończeniu działań naprawczych, potwierdzonych prawidłowymi wynikami badań wody w zakresie parametru manganu i mętności, wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.

## Uzasadnienie

W dniach 24.06.2024r. oraz 02.07.2024r. pobrano do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, próbki wody z wodociągu publicznego Długi Kąt w punkcie: Ujęcie, Stacja Uzdatniania Wody, Długi Kąt, 42-130 Wręczyca Wielka. Na podstawie sprawozdań z badań wody z dnia 28.06.2024r. nr 867.2024 oraz z dnia 04.07.2024r. nr 899.2024, stwierdzono że woda zawiera ponadnormatywną zawartość manganu na poziomie 67 µg/l i 73 µg/l oraz mętności, dwukrotnie na poziomie 2,9 NTU. Dopuszczalne zawartości powyższych parametrów w wodzie to: dla manganu 50 µg/l a dla mętności 1,0 NTU. W związku z powyższym, jakość wody pod względem fizyko-chemicznym nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 „*Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne*” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Parametry wskaźnikowe zawarte w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia służą ocenie jakości wody oraz skuteczności uzdatniania. Mangan w ponadnormatywnej zawartości powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania, jak również powoduje niepożądany smak napojów. Obecność manganu może przyczyniać się do powstawania osadów w sieci dystrybucyjnej. Niektóre mikroorganizmy odkładają się w komórkach manganu, co wpływa na problemy związane ze smakiem, zapachem i mętnością wody dostarczanej siecią wodociągową.

Właściciel wodociągu jako strona w dniu 01 lipca 2024r. informowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, iż w celu wyeliminowania ww. przekroczenia podjęła działania naprawcze, a mianowicie dokonano płukania filtrów. Pomimo prowadzonych działań naprawczych nadal utrzymuje się podwyższona zawartość manganu i mętności.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku pismem z dnia 04.07.2024r. o nr ONS-HKiŚ.9022.137.2024 zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego z pouczeniem o prawie do zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i stwierdzonych uchybień przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Strona w piśmie z dnia 15 lipca 2024r. nr KOR.6342.271.2024 przedstawiła działania naprawcze, jakie zostaną podjęte celem wyeliminowania zanieczyszczenia wody oraz zaproponowała termin ich wykonania w okresie 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku przychylił się do wniosku strony i stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia na okres do 30.06.2025r. wydając niniejszą decyzję, z jednoczesnym obowiązkiem podjęcia skutecznych działań naprawczych powodujących doprowadzenie jakości wody do spożycia pod względem parametrów manganu i mętności do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 „*Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne*” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku określił również maksymalne dopuszczalne stężenia manganu na poziomie do 100 µg/l i mętności na poziomie do 4,0 NTU w wodzie na czas trwania decyzji.

Nałożono obowiązek o przekazaniu konsumentom, odbiorcom wody z wodociągu Długi Kąt informacji o jakości wody.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie znaczenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz postępowania w przypadku podwyższonych wartości stężeń manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do spożycia brak jest zależności między podwyższonym stężeniem manganu w wodzie a szkodliwością dla zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny w wytycznych na temat manganu w wodzie do spożycia z 2018 roku wskazuje, iż: „Możliwość szkodliwego wpływu podwyższonych wartości manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zdrowie ludzi oceniana jest mniej jednoznacznie, jednak wskazuje na nią część obserwacji i badań epidemiologicznych. Dotyczą one wysokich wartości stężeń, przewyższających co najmniej kilkakrotnie wartość parametryczną, jednak poziomy takie bywają spotykane w wodzie i zdarzają się one z przyczyn naturalnych. Ryzyko takie dotyczy głównie stężeń manganu przekraczających 400 µg/l”.

O wykonaniu działań naprawczych należy pisemnie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku przedstawiając wyniki badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. 2024r., poz. 757).

Mając na uwadze ustalone okoliczności faktyczne oraz powołane przepisy prawne postanowiono jak w sentencji decyzji.

W razie niewykonania decyzji w ustalonym terminie wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. 2023, poz. 2505 z późn. zm.).

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Zobowiązany w razie wykonania decyzji winien powiadomić o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, ul. Staszica 28.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KŁOBUCKU  
*lek. med. Andrzej Lisiecki*

### Otrzymują:

1. Gmina Wręczyca Wielka  
ul. Sienkiewicza 1  
42-130 Wręczyca Wielka
2. A/a D.Ś.

### Do wiadomości:

1. WSSE Katowice – Bezpieczeństwo Wody
2. PCZK w Kłobucku