



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POLKOWICACH

## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POLKOWICACH

ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice, e-mail: psse.polkowice@sanepid.gov.pl  
Centrala (76)746-22-46 Dyrektor (76)746-22-46 wew.103 Fax (76)746-22-47  
tel. alarmowy: 669-166-699 REGON: 390716992 NIP: 692-21-99-102

HK.9011.1.12.2023.MT

Polkowice, dnia 16 lutego 2023r.

### KOMUNIKAT NR 1/2023 DLA KONSUMENTÓW W SPRAWIE JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z 2022r. poz. 655, 1700), § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

zawiadamia konsumentów wody wodociągowej podawanej z wodociągu sieciowego DALKÓW /miejscowość Dalków i Gostyń/, że na podstawie analizy sprawozdania z badań wody WKJ-4/13456/2022 pobranej w dniach 22.11.2022r., przekazanego przez Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

stwierdza

### WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Woda w badanym zakresie, pod względem:

fizykochemicznym nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametrycznej wartości żelaza i manganu.

Przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Zarządca wodociągu Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce, prowadzi działania naprawcze mające na celu zapewnienie konsumentom należytej jakości dostarczanej wody.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Polkowicach

lek. wet. Zenona Jasiurkowska

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego  
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI