

<p align="center">PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI Systemu Alarmowego</p>			
Data:			
W lokalu*:			
zgodnie z umową nr z dnia01.2024 r.			
za okres:			
Opis wykonanych prac:			
Lp.	Zakres weryfikacji	Odpowiedź	
		TAK	NIE
1	czy czujniki: PIR, PPOŻ, zalania wodą, kontaktrony działają poprawnie i są poprawnie zainstalowane – mają odpowiedni zasięg?		
2	czy sygnalizatory optyczne i akustycznie działają poprawnie?		
3	czy jest łączność z Centrum Monitoringu?		
4	czy akumulatory zasilania awaryjnego są sprawne?		
5	czy zabezpieczenia antysabotażowe działają poprawnie?		
6	czy wywołanie próbnego alarmu przebiegło poprawnie?		
7	czy system działa poprawnie i jest dopuszczony do użytkowania?		
<i>W przypadku odpowiedzi NIE proszę o opisanie w uwagach szczegółów usterki, z dokładnym opisem uszkodzonego elementu.</i>			
Uwagi:			
Konservację przeprowadził: (Wykonawca)			
	imię i nazwisko	data	podpis
Potwierdził: (Zamawiający)			
	imię i nazwisko	data	podpis

* Podać typ lokalu: Biuro Powiatowe/Oddział Regionalny oraz lokalizację