



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse\_lublin

HK.9022.10.41.2024.MA

Lublin, dnia 26.09.2024 r.

**Komunikat  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie**


**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia Maciejów, gmina Wysokie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badanie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Maciejów, gmina Wysokie z dnia 26.09.2024 r. **zaopatrującego miejscowości na terenie gminy Wysokie: Maciejów Stary, Maciejów Nowy, Guzówka, Rezerwa, Łosień, Antoniówka, Słupeczno, Stolnikowizna, Nowy Dwór oraz część miejscowości Wysokie ul. Czysta, ul. Krótka, ul. Lubelska, ul. Miła, ul. Młyńska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Przechodnia, ul. Rynek Jabłonowskich, ul. Szkolna, ul. Warszawska, ul. Strażacka**, wykazało przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Maciejów, gmina Wysokie  
jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.**

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Maciejów, gmina Wysokie będą przekazywane na bieżąco.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Lublinie  
  
Renata Kunc-Kozioł