



KOMUNIKAT nr 1
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Cieszynie


z dnia 27.10.2022 r. godz. 15:00
skierowany do konsumentów wody pochodzącej
z wodociągu publicznego: **Rudnik**
w obiekcie: **Zespół Szkolno – Przedszkolny**
w Kończycach Wielkich, Budynek A,
ul. Kościelna 12, 43-416 Kończyce Wielkie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż w próbce wody pobranej w ramach nadzoru w dniu 25.10.2022 r. w obiekcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kończycach Wielkich, Budynek A, ul. Kościelna 12, 43-416 Kończyce Wielkie (z kranu w kuchni), stwierdzono obecność **bakterii grupy coli** w ilości **21 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody**. W związku z powyższym **jakość wody nie odpowiada wymaganiom** określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

nie nadaje się do spożycia.

Mając to na uwadze PPIS w Cieszynie wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w obiekcie: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kończycach Wielkich, Budynek A, ul. Kościelna 12, 43-416 Kończyce Wielkie i nakazał organowi założycielskiemu szkoły, t.j. Gminie Hażlach natychmiastowo podjąć działania, mające na celu doprowadzenie jakości wody w obiekcie: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kończycach Wielkich, Budynek A, ul. Kościelna 12, 43-416 Kończyce Wielkie do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zapewnić w ww. obiekcie alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę o należytej jakości.

Informacje dotyczące jakości wody pochodzącej z wodociągu Rudnik w punkcie: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kończycach Wielkich, Budynek A, ul. Kościelna 12, 43-416 Kończyce Wielkie obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Cieszynie

mgr Aleksandra Swoboda-Waniolka