



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2024-05-27

S-V.431.1.4.2024.AP

„Uzdrowisko Rymanów” S.A.
ul. Zdrojowa 48
38-481 Rymanów-Zdrój

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) przekazuję wnioski i zalecenia po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16.04.2024 r. w **Szpitalu Uzdrowiskowym „ZIMOWIT” w Rymanowie-Zdroju**, ul. Leśna 4, prowadzonym przez „Uzdrowisko Rymanów” S.A. z siedzibą w Rymanowie-Zdroju. Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 07.02.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie programem kontroli. Postępowanie kontrolne objęło oględziny stanu bieżącego obiektu. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz sprawdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

W powyższym zakresie generalnie wykazano zgodność pomiędzy wnioskiem o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a stanem faktycznym zastanym w obiekcie w dniu kontroli. Pozostające w dyspozycji ośrodka zaplecze podlegające kontroli potwierdza spełnianie warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Ośrodek posiada bowiem bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej dwudziestoosobowej zorganizowanej grupy osób z niepełnosprawnościami oraz dla niezbędnych opiekunów

i kadry, zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi, jak również innych zajęć, które wynikałyby z programu turnusu, zaplecze umożliwiające realizację zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, a także gabinety zabiegowe wyposażone zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia oraz gabinety lekarskie zlokalizowane w sąsiedztwie, wyposażone w biurko, umywalkę z bieżącą wodą oraz leżankę lekarską. W trakcie kontroli nie stwierdzono wag lekarskich w wymienionych gabinetach. W piśmie z dnia 25.04.2024 r. znak: RLO.081.3.2.2024 „Uzdrowisko Rymanów” S.A. oświadczyła, że wszystkie gabinety lekarskie i zabiegowe w obiekcie „ZIMOWIT” są wyposażone w wagi lekarskie, które w trakcie kontroli problemowej w dniu 16.04.2024 r. były oddane do sprawdzenia ich prawidłowego działania z uwagi na upływ ważności świadectw legalizacji.

Kolejnym aspektem podlegającym kontroli było ustalenie czy obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób z niepełnosprawnościami, wskazanych we wniosku, oraz czy ośrodek zapewnia bezpieczne i samodzielne użytkowanie obiektów, pomieszczeń, infrastruktury, terenu przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczegółowe wyniki oględzin przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 30.04.2024 r., który został podpisany bez zastrzeżeń. Kontrola wykazała, iż budynek i wyposażenie Szpitala Uzdrowskiego „ZIMOWIT” jest w bardzo dobrym stanie, jednak siedziska pod natryskiem w niektórych z poddanych kontroli pokoi wykazywały ślady rdzy. Z kolei na balkonie w jednym z pokoi przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stwierdzono ubytki w płytkach pokrywających powierzchnię balkonu (brak kilku płytek).

Szpital Uzdrowski „ZIMOWIT” w Rymanowie-Zdroju z dniem 02.05.2022 r. uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i został uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób z niepełnosprawnościami: 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 2) z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3) z upośledzeniem umysłowym, 4) z padaczką, 5) ze schorzeniami układu krążenia, 6) ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami reumatycznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z otyłością.

Kontrola wykazała, że dla ww. grupy osób z niepełnosprawnościami ośrodki nie spełniają następujących warunków określonych w:

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dziewiąte ww. rozporządzenia, gdyż w łączniku między blokami A1 oraz A2 w budynku Szpitala znajduje się właz technologiczny, którego pokrywa zabezpieczająca nie jest stabilna, a otwory w osłonach przekraczają średnicę 0,02 m,
- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dwunaste ww. rozporządzenia, ponieważ balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach znajdujących się przed wejściem głównym do Szpitala oraz przed wejściem do Zakładu Przyrodoleczniczego nie mają wypełnienia płaszczyzn pionowych zabezpieczającego przed wypadnięciem osób.

Kontrolujący stwierdzili także, iż jednostka kontrolowana funkcjonuje aktualnie pod inną nazwą, tj. Szpital i Sanatorium Uzdrowskie „ZIMOWIT”, co potwierdza m.in. protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie z dnia xxxxxx nr xxxxxxxx okazany kontrolującym. W piśmie z dnia 25.04.2024 r. „Uzdrowsko Rymanów” S.A. poinformowała organ kontroli, że wspomniany Szpital i Sanatorium Uzdrowskie posiada aktualnie 349 miejsc noclegowych. Obecnie do dyspozycji pacjentów jest 26 pokoi 1-osobowych, 113 pokoi 2-osobowych, 27 pokoi 3-osobowych oraz 4 pokoje 4-osobowe (w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 pokój 1-osobowy, 7 pokoi 2-osobowych, 2 pokoje 3-osobowe i 2 pokoje 4-osobowe). Niektóre dane wpisane przez Wojewodę Podkarpackiego do rejestru OD na podstawie wniosku Spółki z dnia 21.02.2022 r. uległy zatem zmianie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Szpital Uzdrowski „ZIMOWIT” w Rymanowie-Zdroju, w zakresie objętym kontrolą, oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W związku z powyższym, przekazuję następujące zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Płaszczyzny pionowe balustrad od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach znajdujących się przed wejściem głównym do Szpitala oraz przed wejściem do Zakładu Przyrodoleczniczego należy wyposażyć w wypełnienie zabezpieczające przed wypadnięciem osób z niepełnosprawnościami, które z nich korzystają.
2. Pokrywę zabezpieczającą właz technologiczny znajdujący się w łączniku między blokami A1 oraz A2 w budynku Szpitala należy ustabilizować, aby była nieruchoma i nie stwarzała niebezpieczeństwa dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych. Należy także zmniejszyć otwory w osłonach na pokrywie włazu, aby nie przekraczały średnicy 0,02 m.

3. We wszystkich pokojach noclegowych Szpitala należy dokonać przeglądu siedzisk znajdujących się pod natryskami i wymienić te siedziska, które są pokryte rdzą. Uzpełnić należy także brakujące płytki na powierzchni balkonów przylegających do pokoi noclegowych.

Ośrodek może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

W sytuacji braku zastrzeżeń, ośrodek winien poinformować organ kontroli o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Niewykonanie zaleceń będzie uznane za niespełnienie przez Szpital Uzdrawiskowy „ZIMOWIT” w Rymanowie-Zdroju warunków, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, co będzie stanowić podstawę – w trybie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44) – do wykreślenia ośrodka z rejestru OD. Ponadto informuję, że zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ośrodek, który został wykreślony z rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do rejestru OD przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

Wobec zaistnienia zmian w informacjach podlegających wpisowi do rejestru OD, „Uzdrowisko Rymanów” S.A. powinna wystąpić z wnioskiem o dokonanie przez Wojewodę Podkarpackiego zmian we wpisie (wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych).

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Teresa Kubas – Hul

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa