



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 18.10.2023 r.

ONS-HK.903.259.2023

Komunikat

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 18.10.2023 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych, z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach.

W ramach nadzoru sanitarnego w dniu 16.10.2023 r. zostały pobrane próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach. W dwóch z trzech badanych próbek, stwierdzono przekroczenie wskaźników mikrobiologicznych wody tj. obecność bakterii grupy coli w ilości 2- 4 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli i Enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nałożył na administratora wodociągu- Gminę Nowodwór, obowiązek przeprowadzenia natychmiastowych, skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z możliwością prowadzenia dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może tymczasowo ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wyda stosowny komunikat.

Wodociąg zaopatruje ok. 143 mieszkańców z miejscowości: Trzcianki, Stary Bazanów, Nowy Bazanów.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 143 m³/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach
Grażyna Rybak