

Środa Śląska dnia 17 maja 2016r.

Znak sprawy:EA.232.6.2016.DM.

**Wszyscy Wykonawcy / Oferenci
przetargu nieograniczonego**

dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści dokumentacji przetargowej zamówienia publicznego pn. **"Wymianę pokrycia z termomodernizacją dachu, wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku i przebudowa schodów wejściowych budynku, remont piwnicy w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej"** w ramach inwestycji budowlanej pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej"

W związku ze zgłoszonymi pytaniami o treści:

Pytanie 1 (11.05.2016 r.):

"W projekcie jest: Obiektowi zostanie nadana nowa elewacja w postaci tynku strukturalnego o fakturze jasnej zieleni nr 484 Honey Dew wg. palety barw DRYVIT , opaski okienne zieleni stonowana nr486 Parrot wg. palety barw DRYVIT . W strefie przyziemia zaprojektowano cokół z cegły klinkierowej modularnej w kolorze naturalnej cegły natomiast na rysunkach jest: kolor Spektrum Orange nr 663 opaski Green Mist 513"

Zamawiający wyjaśnia (13.05.2016 r.):

Cokół będzie wykonany z tynku strukturalnego w miejsce cegły klinkierowej. W części rysunkowej winna być podana kolorystyka jasnej zieleni nr. 484 w zamian za Orange nr. 663.

Pytanie 2 (11.05.2016 r.):

"Proszę również o informację czy tynk ma być akrylowy barwiony w masie"

Zamawiający wyjaśnia (13.05.2016 r.):

Tynk ma być akrylowy barwiony w masie.

Pytanie 3:

a):"Szanowni Państwo, według oferenta do specyfikacji został zamieszczony formularz oferty z błędami. W dolnej części strony, przy opcji ceny jest napisana inna nazwa zadania. Ponadto Zamawiający wskazał kryteria wyboru ofert: cena 60%, gwarancja 20% i termin realizacji 20%. W przedmiotowym formularzu ofertowym brak jest miejsca na te informacje. Prosimy o wskazanie, gdzie oferent ma takowe wpisać oraz prosimy o poprawkę nazwy zadania. "

b):" W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej zwracam się z prośbą o uzupełnienie załącznika nr 1

do SIWZ dla zadania pn "Wymiana pokrycia z termomodernizacją dachu, wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku i przebudowa schodów wejściowych budynku, remont piwnicy w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej" o poniższe informacje:

1. okres gwarancji
2. termin realizacji

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: cena, termin, gwarancja.

W związku z powyższym proszę o uzupełnienie formularza oferty o powyższe zapisy."

Zamawiający wyjaśnia:

Dnia 13.05.2016r. Zamawiający umieścił pod adresem <http://psse.sroda.sl.ibip.wroc.pl/> oraz <http://psse.sroda.sl.pis.gov.pl> **Korektę Załącznika nr 1 do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY"**

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Środzie Śląskiej
mgr inż. Anna Woitasńska-Żygadło