

Załącznik nr 3

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Procedura współpracy pomiędzy Komendantem a Operatorem:

.....
(nazwa operatora)


oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

Data opracowania:		Procedura nr:	
Tytuł opracowania:	PROCEDURA CZASOWEGO ODŁĄCZANIA ELEMENTÓW SSP I POWROTNEGO WŁĄCZENIA WW. ELEMENTÓW ORAZ TRYBU POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PRAC KONSERWACYJNYCH SSP W OBIEKCIE.		
Cel procedury:	Kolejność postępowania		
Pojęcia podstawowe:	Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych (COAP), System Wspomagania Decyzji (SWD), Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), System Prezentacji Informacji (SPI), System Sygnalizacji Pożaru (SSP), Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM)		
Algorytm postępowania:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abonent sporządza zawiadomienie o czasowym odłączeniu elementów SSP zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. W zawiadomieniu podaje przyczynę, przewidywany okres odłączenia oraz obszar SSP wyłączony z dozoru. 2. Podpisany dokument przesyła do CMOS. 3. Operator CMOS po zapoznaniu się, podpisuje dokument i przesyła na adres email: monitoring@siemianowice.kmpsp.gov.pl lub fax: 47 851 75 40. 4. Po jego przesłaniu Operator CMOS potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego SKKM na podstawie wykonania połączenia telefonicznego na numer 47 851 75 01 i uzyskania potwierdzenia, że zgłoszenie wpłynęło. Zgłoszenie należy przestać przed planowanym odłączeniem elementów SSP w obiekcie. 5. Powrotne włączenie elementów SSP odbywa się analogicznie do odłączenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 6. Pisemne zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 i 5 mogą być przesyłane przez Operatora wyłącznie ze wskazanych w niniejszej procedurze adresów email i podpisane przez osoby upoważnione, które Operator oraz Abonent ujął w wykazie osób upoważnionych o którym mowa w pkt 2.1.1.d wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem. 7. Dedykowany adres e-mail z którego operator CMOS przesyłał będzie zawiadomienia to: 		
Osoby uprawnione do stosowania procedur:			
	Imię, nazwisko:	Stanowisko:	Zakres uprawnień:
1.	Funkcjonariusze pełniący służbę w SKKM	dyżurni SKKM	obsługa SOAP oraz SPI, dysponowanie
2.	Pracownicy CMOS <i>wskazać firmę....</i>	operator CMOS	obsługa CMOS, przesyłanie zawiadomienia
3.	Pracownicy obiektów	Wskazani przez abonenta upoważnieni pracownicy do podpisywania zawiadomienia	Sporządzanie i podpisywanie zawiadomienia, przesyłanie do operatora
Uwagi:			

Załącznik nr 3

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Data:			
Sporządził:		Podpis:	
Zatwierdził:	Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich	Podpis:	
Przyjął:		Podpis:	



Załącznik nr 3

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Załącznik nr 1 do procedury.

Siemianowice Śląskie, dnia.....r.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich.
e-mail: monitoring@siemianowice.kmpsp.gov.pl
fax: 47 851 75 40

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu: o godzinie:
w obiekcie przy ul. planowane
jest odłączenie elementów systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w zakresie:
.....
.....
z powodu.....
.....

Ponowne podłączenie elementów systemu sygnalizacji pożaru (SSP) planowane jest na dzień
o godzinie..... .

W razie powstania w wyżej wymienionym okresie rzeczywistego zagrożenia pożarowego w przestrzeni w której zostały odłączone elementy systemu sygnalizacji pożaru (SSP) zobowiązuję się powiadomić Państwową Straż Pożarną o tym fakcie drogą telefoniczną.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom obowiązków wynikających z przedmiotowego odłączenia.

.....
(czytelne imię i nazwisko osoby
upoważnionej przez abonenta,
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
przeciwpożarowe)

Zapoznałem się z niniejszym zawiadomieniem

.....
(czytelne imię i nazwisko operatora CMOS)

Wpłynęło do stanowisko kierowania

.....
(czytelne stopień imię i nazwisko dyżurnego SKKM)

.....
(data i godzina)

Załącznik nr 3

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

A handwritten signature or stamp consisting of a circle with a diagonal line through it, located in the bottom right corner of the page.

Załącznik nr 3

do wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z wskazanym obiektem.

Załącznik nr 2 do procedury.

Siemianowice Śląskie, dnia.....r.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich.
e-mail: monitoring@siemianowice.kmpsp.gov.pl
fax: 47 851 75 40

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu: o godzinie:
w obiekcie przy ul. włączone
zostały elementy systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w zakresie:
.....
.....

.....
(czytelne imię i nazwisko osoby
upoważnionej przez abonenta,
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
przeciwpożarowe)

Zapoznałem się z niniejszym zawiadomieniem

.....
(czytelne imię i nazwisko operatora CMOS)

Wpłynęło do stanowisko kierowania

.....
(czytelne stopień imię i nazwisko dyżurnego SKKM)

.....
(data i godzina)