



Rzeszów, 2024-10-09



UNP:RZ-24-41439
RZ-POR-A.213.4.19.2024.6

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowanie numer RZ-POR-A.213.4.19.2024 na dostawę, montaż i uruchomienie 2 szt. stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie.

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Pytanie nr 1:

Prosimy zamawiającego o podanie mocy przyłączeniowej budynku, ze względu na konieczność poprawnego doboru zabezpieczenia linii zasilającej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moc przyłączeniowa do budynku to 50 kW.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający w postępowaniu bierze pod uwagę konieczność wymiany poprzez zwiększenie przekroju kabla WLZ w celu poprawnego zasilania stacji do ładowania w podanej w specyfikacji mocy .

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania dot. zrealizowania przedmiotu zamówienia, po stronie Wykonawcy jest dobranie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiednich parametrów zastosowanych elementów w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i bezpiecznego eksploataowania zamontowanych urządzeń.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu składania ofert w związku z koniecznością oszacowania przebudowy linii kablowej w tym wewnętrznej linii zasilającej(WLZ).

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła do wniosku oferenta i przedłuży termin składania ofert do dnia **14.10.2024 r. do godziny 10:00.**

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia nie przewidzianych okoliczności?

Odpowiedź:

Zmiany terminu realizacji przedmiot zamówienia zostały określone w §9 wzoru umowy.

Zatwierdził:

Karol Kucaj

p.o. Okręgowy Inspektor Pracy
w Rzeszowie

/podpisano elektronicznie/