



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-2-8-3/24
L.dz. 6116

Włocławek, 20.09.2024 r.
Egz. nr 2

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22
87-890 Lubraniec

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Kazanie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt. 10, ust. 3 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w niżej wymienionych miejscach po zakończeniu działań naprawczych, przez zarządzającego wodociągiem Kazanie oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku:

Lp.	Numer sprawozdania	Numer próbki	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	681/W/2024	1904/24/z	09.09.2024	Bud. wielorodzinny, Kazanie 27 – kran w kotłowni
2.	682/W/2024	1905/24/z	09.09.2024	Bud. mieszkalny, Kazanie 17 - kran w kuchni
3.	683/W/2024	1906/24/z	09.09.2024	Bud. mieszkalny, Krowice 36 – kran na zewnątrz
4.	684/W/2024	1907/24/z	09.09.2024	SUW Kazanie – kran wody uzd.
5.	LM/W – 632 – W/186/24	W/186/24	16.09.2024	SUW Kazanie – kran wody uzd.
6.	LM/W – 632 – W/187/24	W/187/24	16.09.2024	Bud. wielorodzinny, Kazanie 27 – kran w kotłowni
7.	LM/W – 632 – W/188/24	W/188/24	16.09.2024	Bud. mieszkalny, Kazanie 17 - kran w kuchni
8.	LM/W – 632 – W/189/24	W/189/24	16.09.2024	Bud. mieszkalny, Krowice 36 – kran na zewnątrz

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec.

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez zarządzającego wodociągiem Kazanie pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody. Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zgodności zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych w miejscowości Kazanie 17 i 27.

W obu pobranych próbkach wody stwierdzono nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C w liczbie powyżej 300 jtk w 1 ml wody (przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 200 jtk w 1 ml w wodzie w kranie u konsumenta).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 15.04.2024 r. wydał decyzję nr 124/24, stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie i nakazał zarządzającemu podjąć natychmiastowe działania naprawcze, doprowadzić wodę z ww. wodociągu do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W dniu 17.04.2024 r. podczas prowadzonych działań naprawczych ponownie pobrano 4 próbki wody z punktów zlokalizowanych przed zbiornikiem i po zbiorniku retencyjnym na stacji uzdatniania wody w Kazaniu oraz w ww. budynkach mieszkalnych. W próbkach wody pobranych na SUW Kazanie stwierdzono nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C w liczbie powyżej 540 oraz 730 jtk w 1 ml wody oraz obecność bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100 ml wody (przy wartości parametrycznej do 0 jtk/100 ml wody).

Biorąc pod uwagę obecność bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100 ml w wodzie z wodociągu Kazanie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku decyzją 130/24 z dnia 22.04.2024 r. zmienił decyzję 124/24, stwierdzając warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie, ze względu na nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C i obecność bakterii grupy coli.

Zarządzający wodociągiem mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z wodociągu Kazanie, zaopatrzył ich w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi prawidłowej jakości z wodociągu Żydowo oraz opracował i wdrożył plan działań naprawczych polegający m.in. na czyszczeniu, dezynfekcji oraz płukaniu urządzeń i instalacji na Stacji Uzdatniania Wody w Kazaniu.

W dniu 09.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzeniu działań naprawczych, zarządzający wodociągiem pobrał do badań laboratoryjnych 4 próbki wody z wodociągu Kazanie. Próbkę pobrano w punkcie zgodności usytuowanym: w budynku wielorodzinnym w Kazaniu 27, w budynku mieszkalnym w Kazaniu 17, w budynku mieszkalnym w Krowicach 36 i na Stacji Uzdatniania Wody w Kazaniu. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych, ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C. Potwierdzają to sprawozdania z badań mikrobiologicznych nr 681/W/2024, 682/W/2024, 683/W/2024, 684/W/2024 sporządzone w dniu 12.09.2024 r. przez Dział Laboratoryjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146 we Włocławku.

W dniu 16.09.2024 r. zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), kontrolne badanie jakości wody mające na celu sprawdzenie, czy woda z wodociągu Kazanie spełnia obowiązujące wymagania, wykonał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.

Do badań laboratoryjnych pobrano 4 próbki wody w punktach zgodności zlokalizowanych: w budynku wielorodzinnym w Kazaniu 27, w budynku mieszkalnym w Kazaniu 17, w budynku mieszkalnym w Krowicach 36 i na Stacji Uzdatniania Wody w Kazaniu.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Kazanie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych.

Potwierdzają to sprawozdania z badań Nr LM/W – 632 – W/186/24, LM/W – 632 – W/187/24, LM/W – 632 – W/188/24, LM – 632 – W/189/24, z dnia 19.09.2024 r.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec w zakresie oznaczonych parametrów oraz uznaje decyzję nr 124/24 z dnia 15.04.2024 r. znak sprawy: NHS-5211-2-8-3/24, zmienioną decyzją 130/24 z dnia 22.04.2024 r. za wykonaną.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres: zuk_lubraniec7@wp.pl
2. Burmistrz Lubrańca ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec - ePUAP
3. Burmistrz Brześcia Kujawskiego, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski - ePUAP
4. NHŻ wm. – egz. nr 1
5. aa – egz. nr 2

KS