



NHS.9020.3.164.2023

Sandomierz, dn. 19.09.2023 r.

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

z dnia 19.09.2023 r.

dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu Klimontów - ujęcie wody w Górkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr LBW.9051.2.316.2023 z dnia 19.09.2023 r., pobranej z wodociągu Klimontów, punkt zgodności Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, w ramach kontroli urzędowej, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym, ze względu na stwierdzoną podwyższoną ilość *Escherichia coli* – 3 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml, bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe oraz ogólna liczba bakterii w 22° C w trakcie badania.

Niepożądane reakcje przy spożywaniu wody na „surowo”: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do sporządzania posiłków;
- woda z kranu nie może być używana do mycia, owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
- woda z kranu może być wykorzystywana jedynie do urządzeń sanitarnych - WC.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań, w dniu 19.09.2023 r. wdrożono dezynfekcję wody poprzez automatyczne chlorowanie.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sandomierzu

Halina Bakalarska