

STAROSTA SUSKI

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: (033)87578836 e-mail: zud@powiatsuski.pl

WG.6630.354.2023

Sucha Beskidzka, dnia 2024-01-04

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Działając na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990) jak również Zarządzenia nr 38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono wniosek:

Wnioskodawca: **Instal Projekt sp. z o.o.**
Graniczna 20
34-200 Sucha Beskidzka

Inwestor: **Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SUCHA**
Zamkowa 7
34-200 SUCHA BESKIDZKA

Lokalizacja obiektu: **Sucha Beskidzka**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna oraz przyłacz telekomunikacyjne**

Przedmiotowy wniosek skierowano na naradę koordynacyjną, którą przeprowadzono z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i zakończono w dniu **2024-01-04**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami wniesionymi przez jej uczestników.

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego	Stanowisko uczestnika
	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej	Sebastian Sobel	Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również ucięcia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

			Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w warunkach technicznych usunięcia kolizji nr TD/OBB/OME/K/WT/TS/505/2023 z dnia 28.11.2023. Na przebudowę należy zawrzeć stosowne porozumienie z TAURON Dystrybucja S.A.
	Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej	Krzysztof Szczepan	Pozytywnie. Bez uwag
	Hypernet Sp. z o.o.	Łukasz Bobek	brak uwag
1	Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej		nie zgłoszono uwag
2	Orange Polska S.A.		nie zgłoszono uwag
3	Referat Dróg Powiatowych Wydział Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg		nie zgłoszono uwag

Pouczenie

1. Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną infrastrukturą techniczną.
2. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. W myśl art. 28ba. 1. nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
3. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnie pozytywnej opinii.
4. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

mgr inż. Robert Szewczyk