



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU

• tel.: 48 345 15 89

• sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl

• ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D,
26-601 Radom

Radom 20.01.2025r.

HKN.903.31.2025

HKN.N.24.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2024r.
wydana dla wodociągu zakładowego zarządzanego przez
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu zakładowego zarządzanego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził przekroczenie parametru azotyny, amonowy jon oraz mętność. Pod koniec 2023r. zarządzający wodociągiem prowadził modernizację ujęcia wody. W skutek naturalnego procesu nityfikacji zachodzącego w złożu filtracyjnym odnotowano przekroczenia parametrów azotyny oraz amonowy jon, których zwiększone ilości były skutkiem zbyt krótkiego czasu pracy wymienionego złoża. Jako środki naprawcze zastosowano płukanie filtrów oraz zbiornika wody, ponadto ograniczono chlorowanie i zwiększono odstępy czasowe między płukaniem filtrów w stacji uzdatniania wody. Powyższe działania naprawcze spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu szpitala PPIS w Radomiu wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, które zostało umorzone po przeprowadzeniu badań kontrolnych.

W odniesieniu do przekroczenia wskaźnika mętności w punkcie zgodności ustalono, iż prawdopodobną przyczyną niezgodności był zbyt mały pobór wody w w/w punkcie. W związku z powyższym zarządzający zastosował płukanie wewnętrznej sieci wodociągowej w obiekcie. Ponowne badania próbki wody wykazały spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). Próbkę wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

W 2024r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów dot. złej jakości wody.

Otrzymuje:

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowicza 5 26-617 Radom
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

Jolanta Wolszczak