0,4kV	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN–S

RZUT PIĘTRA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Obwody gniazdowe 230V wykonać przewodem N2XH–j 3x2,5mm2, klasa B2Ca.
Instalację prowadzić natynkowo w listwach pcv 40x60mm.

LEGENDA	
	Gniazdo 2x2P +Z
1f	Wypust 1f
PEL.1	Zestaw gniazd w PEL: 1x gniazdo 230V ogólne, 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo RJ45 1x gniazdo 2xRJ45
PEL.2	Zestaw gniazd w PEL: 1x gniazdo ogólne 230V 2x gniazdo RJ45, 1x gniazdo HDMI, 1x gniazdo VGA
	Tablica rozdzielcza
	Przycisk p.poż
	Awaryjny wyłącznik UPS
	Przycisk 1–bieg p/t IP44 do dzwonka
	Gong 230V

ELPRO SYSTEM

mgr inż. Adrian Łątkowski, ul. Zemborzycka 53 lok. 8, 20-445 Lublin
e-mail: biuro@elprosystem.pl, tel. +48 504 346 630, NIP: 867-196-72-13

Obiekt / Adres
"Przebudowa sieci elektrycznech niskoprądowych w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy"
ul. 3 Maja 2, 39-200 Dębica

04.2021
Data

Inwestor
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Branża:	**TELEKOMUNIKACYJNA**		
Projektant	**mgr inż. Adrian Łątkowski**	**LUB/0366/PWBT/18** *upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych*	
Branża:	**ELEKTRYCZNA**		
Projektant	**mgr inż. Adrian Łątkowski**	**LUB/0085/POOE/12** *upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*	
Opracowanie	**mgr inż. Justyna Buczak**		

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: 1:100

Nazwa rysunku: Rzut piętra - instalacje elektryczne
Nr rysunku: E02