



KOMUNIKAT nr 14

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 13.06.2022 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Żabicach zaopatrującego miejscowość:

Żabice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie zgłoszeń o przekroczeniu próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody z wodociągu publicznego w Żabicach informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym.

W związku z powyższym, woda do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana – **wyłącznie po przegotowaniu. Woda nieprzegotowana może być wykorzystywana do celów sanitarnych (WC).**



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach

mgr inż. Barbara Tomaszewicz