

**HKN.600.1055.2024.AŚ. 7506**

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres kwiecień - czerwiec 2024r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- nr R/01522/01282/2024/A z dnia 22.04.2024r.,
- nr R/02065/01716/2024/A z dnia 29.05.2024r.,
- nr R/02066/01716/2024/NA z dnia 29.05.2024r.,
- nr 45255/LB/2024 z dnia 29.05.2024r.,
- nr R/02385/02057/2024/A z dnia 11.06.2024r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Stanisławów**

**Uzasadnienie**

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20.05.2024r. (miejsce pobrania próbki – Stacja Uzdatniania Wody Stanisławów) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/02065/01716/2024/A z dnia 29.05.2024r., stwierdzono przekroczenie parametrów chemicznych: jon amonowy i mangan. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 11.06.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/02385/02057/2024/A z dnia 11.06.2024r., zgodnie z którym, nie stwierdzono żadnych przekroczeń. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stanisławów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Grodzisku Mazowieckim

**mgr Agnieszka Błędowska**  
Kierownik Sekcji Epidemiologii

Strona 1 z 2

WYŚLANO: 16. LIP. 2024

**Załączniki:**

1. Sprawozdanie nr R/01522/01282/2024/A z dnia 22.04.2024r.,
2. Sprawozdanie nr R/02065/01716/2024/A z dnia 29.05.2024r.,
3. Sprawozdanie nr R/02066/01716/2024/NA z dnia 29.05.2024r.,
4. Sprawozdanie nr 45255/LB/2024 z dnia 29.05.2024r.,
5. Sprawozdanie nr R/02385/02057/2024/A z dnia 11.06.2024r.,

**Otrzymuje:**

1. Urząd Gminy Baranów  
ul. Armii Krajowej 87  
96-314 Baranów
2. a/a HKN