

Działdowo, dnia 01.07.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Gen. J. Hallera 32
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działdowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Prusinowo,
Komorniki, Rudolfowo, Malinowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (półroczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 23 próbek wody (6 w ramach kontroli urzędowej i 17 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 21 próbek wody (6 w ramach kontroli urzędowej i 15 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Działdowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdrawie, 13-200 Działdowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Działdowo w I półroczu 2021 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdomie
13-200 Działdowo
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości (wyłącznie drogą elektroniczną):

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo