

KOMUNIKAT Nr 1/2023


DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO PASZYN III

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 23 jtk w 100 ml wody w wodzie z sieci Urządzenia Wodociągowego Paszyn III, wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 26.04.2023r. z Urządzenia Wodociągowego Paszyn III stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Powyzsza informacja obowiazuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociagowej i po otrzymaniu wynikow badan potwierdzajacych, ze woda z Urzadzenia Wodociagowego Paszyn III odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwlocznie w kolejnym komunikacie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu
Beata Ślaska
mgr inż. Beata Ślaska -2-