



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54  
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10  
email: psse.parczew@pis.gov.pl,  
https://www.gov.pl/psse-parczew

Parczew, dnia 12.07.2021r.

ONS-HK.903.1.72.2021

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi –  
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Podedwórze**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020r., poz. 2028), § 21 ust.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie wyników badań zwartych w sprawozdaniach:

- Nr LAB.PW-W-821/25/2021 z dnia 26.02.2021r., nr próbek: PW/52/WD/abc/W i PW/53/WD/abc/W
- Nr 269370/21/SOK, 269364/21/SOK i 269365/21/SOK z dnia 18.05.2021r., nr próbek: 269370/21, 269364/21 i 269365/21
- Nr 289772/21/SOK, 289773/21/SOK, 289774/21/SOK, 289775/21/SOK, 289776/21/SOK, 289777/21/SOK, 289778/21/SOK i 289779/21/SOK z dnia 24.05.2021r., nr próbek: 289772/21, 289773/21, 289774/21, 289775/21, 289776/21, 289777/21, 289778/21 i 289779/21

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu  
zbiorowego zaopatrzenia Podedwórze**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie na podstawie czynności związanych z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, po analizie wyników badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. bakterii *gr. coli* (próbki nr 269364/21, 269370/21 pobrane w dniu 11.05.2021r.). W zakresie przebadanych pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Po przeprowadzonym natychmiastowym chlorowaniu oraz płukaniu przyłącza wodociągowego przez administratora, ponownie pobrano próbki wody do badań w dniu 19.05.2021r., w których nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych.



Przekroczenie miało charakter punktowy i incydentalny. Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Nie są one wskaźnikiem występowania patogenów w wodzie, natomiast służą do oceny czystości i szczelności systemów dystrybucji wody oraz skuteczności prowadzonych procesów uzdatniania wody. Obecność bakterii grupy coli w wodzie w systemie dystrybucji może wynikać, m.in. z nieprawidłowości na etapie uzdatniania wody ujmowanej lub braku skuteczności dezynfekcji wody. Ich obecność w wodzie dystrybuowanej może być także związana z zanieczyszczeniem wtórnym, do którego może dochodzić w wyniku awarii lub modernizacji instalacji wodociągowej, czy nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji po naprawie.. Wykrycie obecności bakterii grupy coli w systemie dystrybucji wody może również wskazywać na rozwijanie się biofilmu na powierzchniach przewodów lub w osadach w instalacjach wodnych. Wykrycie jej powinno skłaniać do natychmiastowych działań, w tym pobrania kolejnych próbek wody do badań i poszukiwania przyczyny skażenia wody oraz przeprowadzeniem działań korygujących w celu utrzymania odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody.

Po rozważeniu stopnia bezpieczeństwa dla konsumentów PPIS w Parczewie postanowił jak wyżej.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu PPIS w Parczewie wydał celem poinformowania o jakości wody jej konsumentów, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r., poz. 2028).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z w/w sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Parczewie  
*[Podpis]*  
mgr Ewa Kozmierz