

Warszawa, 03.08.2023 r.

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W M.ST. WARSZAWIE
ul. Jana Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa**

Dotyczy: Zakupu agregatu prądowórczego dla Powiatowej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu na zakup agregatu prądowórczego

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza gniazda 1x400V/16A, 1x230V/32A, 1x230V/16A?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza gniazda 1x400V/16A, 1x230V/32A, 1x230V/16A.



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

