



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘCZNEJ

Łęczna, dnia 30.10.2021r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52  
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67  
[psse.leczna@pis.gov.pl](mailto:psse.leczna@pis.gov.pl), <http://psseleczna.pis.gov.pl>

**ONS.HK.903.1.12.4.2021**

**KOMUNIKAT NR 2**  
**w sprawie**  
**WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**  
**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę**  
**Zawieprzycze, gmina Spiczyn**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej informuje, że w 5 próbkach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zawieprzycze tj. ZBiEWUK w Bełżycach** w dniu **29.10.2021r.** do badań laboratoryjnych, punkty poboru: Studnia w Zawieprzycach, Hydrofornia Zawieprzycze, Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach oraz 2 posesje prywatne w miejscowości Zawieprzycze Kolonia nie stwierdzono przekroczeń w badanym zakresie tj. nie wykryto bakterii grupy coli.

**WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Po ocenie ryzyka, stwierdzono, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie nałożono na administratora obowiązek podjęcia działań naprawczych i prowadzenia stałej dezynfekcji wody.

Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Woda z WZZ Zawieprzycze poddawana jest dezynfekcji (chlorowaniu), co może wpływać na jej cechy organoleptyczne tj. smak i zapach.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łęcznej  
  
mgr inż. Elżbieta Piłka

*niepodlega*