

MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Biuro Administracyjne

BA.IV.261.4.2022

Warszawa, 20 maja 2022 r.

IK: 710658

Do wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego do udzielenia zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, realizowanego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z póź.zm.) na wykonanie usługi przywrócenia wartości użytkowej urządzenia UPS marki EATON POWERWARE typ 9390-BAT 10-40x500 poprzez wymianę akumulatorów i innych elementów, które uległy zużyciu eksploatacyjnemu znajdującego się w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych przy ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie.

WYJAŚNIENIE:

Pytanie1 :

W zapytaniu przedmiotowym nie podajecie Państwo nazwy UPS a trzeba w nim wymienić komponenty, proszę o podanie typu UPS.

Odpowiedź na pytanie

Pełna nazwa UPS z zestawem bateryjnym :

Eaton Powerware typ. 9390-BAT 10-40x500,serial No. 376469, 9390-80-N-4X1-MBS serial No.383125

Pytanie 2:

W specyfikacji części do wymiany ujęte są kondensatory DC – jeśli jest to(jak moduł baterii) UPS Eaton 9390, to w nim nie wymienia się kondensatorów DC,tylko same AC, czy wiedza w tym zakresie pochodzi od Producenta i na pewno chcecie wymienić kondensatory DC?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający potwierdza wymianę kondensatorów DC.

Z poważaniem

Paweł Mathea

zastępca dyrektora

dokument podpisany elektronicznie

710658.2308847.1872555