

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

S.20.6.2022

na „Wymiana pieca - 2 szt. w leśniczówce dwurodzinnej Paryż”

1. Pełna nazwa Zamawiającego:
Nadleśnictwo Płońsk
Szerominek, ul. Spokojna 1,
09-100 Płońsk
Tel. 23 6624515,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana pieca w leśniczówce Paryż szt 2, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i wytycznymi dotyczącymi ekoprojektu tj. uchwałą 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017r. (tzw. uchwałą antysmogową)

Zakres planowanych prac i niezbędnych materiałów (x2 lokale mieszkalne):

- 1.Kocioł na Holzgas 5 klasa/ekoprojekt o określonych paramterach : mocy nie mniejszej niż 23kW i długości polan drewna w komorze nie mniejszej niż 50 cm, sprawności cieplnej >90,5%, emisji pyłów poniżej 21mg/m3 przy 10% tlenie. Kocioł wyposażony obowiązkowo we wbudowaną wężownicę bezpieczeństwa do układu zamkniętego oraz wentylator wyciągowy oraz regulator RK2001W4 z obsługa bufora**
- 2.Bufor między. 900-1000 L z izolacją**
- 3.Grupa ładująca Laddomat 21-65 z temp. otwarcia 65**
- 4.Instalacja w układzie zamkniętym – nowa grupa bezpieczeństwa, (naczynie przeponowe stojące ok. 140 L, zawory bezpieczeństwa, inne, itp.)**
- 5.Dwie nowe pompy dla CO i CWU**
- 6.Zabezpieczenie instalacji (manometr, konsola, odpowietrzniki, inne)**
- 7.Termostat pokojowy bezprzewodowy**
- 8.Moduł Obsługi bufora z laddomatem**
- 9.Adaptacja instalacji do nowego kotła i bufora**
- 10.Pozostałe materiały montażowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia**


W celu prawidłowego oszacowania ceny za prace remontowe możliwa jest lustracja na gruncie. Leśniczy leśnictwa Paryż Arkadiusz Oliszewski, tel. – 509 669 268, lub 696 019 528. Kotłownie są identyczne co do wymiarów, jedna jest lustrzanym odbiciem drugiej.

3. Termin wykonania zamówienia – 30 grudnia 2022r.
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć: osobiście lub w wersji elektronicznej na e-mail: plonsk@warszawa.lasy.gov.pl, podając w tytule: – „Wymiana pieca - 2 szt. w leśniczówce dwurodzinnej Paryż”, w nieprzekraczającym terminie do dnia 2 grudnia 2022r. do godziny 15.00.


5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - a) wypełniony i podpisany formularz oferty
6. Kryteria oceny ofert:
 - Zgodność oferty z przedstawionymi wymaganiami w pkt. 2
 - Cena za całość zgodnie prac zgodnie z przedstawionym zakresem.

Zaproszenie do składania ofert sporządził:

23. 11. 2022r. 
.....
Data i podpis pracownika prowadzącego sprawę

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia:

23. 11. 2022 R
.....
Data

Z-ca NADLEŚNICZEGO

.....
mgr inż. Tomasz Wysocki
.....
podpis osoby zatwierdzającej