



PT. 2370.3.2024

Zapytanie Ofertowe

Nazwa zadania: **Remont kotłowni oraz części instalacji kanalizacyjnej.**

I. ZAMAWIAJĄCY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

ul. Krakusa 1, 46-200 Kluczbork

NIP: 751-15-35-562

tel: 47 8616600 fax: 47 8616681 e-mail: sekretariat@straz.kluczbork.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Remont kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego oraz remont części instalacji kanalizacyjnej.**

2. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

2.1. **Remont kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego obejmuje:**

- a) uzyskanie na piśmie opinii kominiarskiej dotyczącej dostępności przewodów kominowych i oceny wentylacji niezbędnej do wykonania projektu i odbioru końcowego,
- b) uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń i przygotowanie kompletnej dokumentacji w tym projektu budowlanego uwzględniającego modyfikację instalacji gazowej, zmianę kotła gazowego oraz skuteczne przedłożenie go wraz ze zgłoszeniem do odpowiedniego organu,
- c) nadzór nad remontem przez osobę z uprawnieniami kierownika budowy (jeśli jest wymagany przepisami),
- d) demontaż, wywóz i utylizację dotychczas użytkowanego kotła gazowego wraz z osprzętem.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zadania w myśl art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r poz. 1587 ze zm.) i zobowiązany jest materiały z rozbiórki nie nadające się do dalszego wykorzystania wywieźć oraz zutylizować na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ww. ustawą, a także ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz 54 ze zm.). Żłom uzyskany z demontażu pieca dokonanego w trakcie realizacji zamówienia stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać żłom do punktu skupu złomu i niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający odbiór przedmiotowego złomu, w celu wystawienia przez Zamawiającego dokumentu sprzedaży dla tego punktu skupu. Należność za sprzedaż złomu stanowić będzie dochód Skarbu Państwa.

- e) zakup, dostawę, wniesienie i montaż nowych kotłów gazowych wraz z niezbędnym

osprzętem tj.:

- kocioł gazowy Vaillant VU 596/5 (H-PL) eco TEC plus – 2 szt. połączone w systemie kaskadowym na stelażu wolnostojącym umożliwiające w przyszłości rozbudowanie systemu o pompy ciepła lub inny kocioł o parametrach nie mniejszych niż przedstawiony wyżej,
 - konsola sterownicza z programowalną regulacją pogodową przystosowaną do kaskad,
 - pompy obiegowe pod kotły klasy A – 2 szt.,
 - zestawy podłączeniowe do kotłów z zaworami – 4 szt.,
 - izolacje pod kotły i kolektory przyłączeniowe,
 - wymiennik pośredni woda/woda min 150 KW – 1 szt.,
 - izolacja wymiennika,
 - filtr magnetyczny – 1 szt.,
 - czujnik CWU – 1 szt.,
 - czujnik z płytką mieszacza do obiegu grzewczego,
 - komin spalinowy do dwóch kotłów komplet – 2 szt.,
 - kształtki stalowe i mosiężne pod zawory odcinające,
 - materiały pomocnicze, uchwyty i zawory,
 - stacja uzdatniania wody montowana na wejściu zimnej wody do budynku – 1 szt.,
 - system gazex z centralną sygnalizacyjną zewnętrzną i czujnikiem gazu,
 - podgrzewacz wody o pojemności min. 400 litrów ogrzewany z wykorzystaniem pieca gazowego i wpięty jednocześnie w system ogrzewania przez pompę ciepła zainstalowaną w kotłowni KP PSP w Kluczborku,
- f) dostosowanie połączeń do istniejących instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieców wraz z wszystkimi elementami oprzyrządowania (w tym regulacja pogodowa),
- g) podłączenie automatyki kotłowej do instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami producenta,
- h) wykonanie prób rozruchu i uruchomienie kotłów, a także sprawdzenie prawidłowości i szczelności podłączenia urządzeń do wszystkich przewodów w tym instalacji gazowej i spalinowej (zakończonych odbiorem kominiarza). Zamawiający oczekuje także protokołu z wykonania próby szczelności instalacji gazowej przez uprawnioną osobę,
- i) regulację instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z zaleceniami zamawiającego,
- j) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz przeszkolenia pracowników komendy w zakresie obsługi kotła,
- k) udzielenia gwarancji:
- 24 miesiące – na wykonane prace podczas remontu kotłowni,
 - min. 24 miesiące – na zainstalowane piece,
- l) udzielenie na okres:
- 36 miesięcy – pełnego 24 godzinnego wsparcia w zakresie obsługi kotła i wykonywanie niezbędnych zmian w ustawieniach kotła,
 - 24 miesięcy – zobowiązania do wykonywania niezbędnych przeglądów okresowych.

Ofertę należy złożyć zgodnie z powyższymi założeniami, z tym że Zamawiający zastrzega możliwość dokonania niewielkich zmian mogących pojawić się na etapie wykonania dokumentacji projektowej. Przyjęte kryteria są niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert i wyłonienia wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszą ofertę.

2.2. Remont instalacji kanalizacyjnej

Zadanie polega na wymianie uszkodzonej żeliwnej rury kanalizacyjnej oraz ponowne podłączenie do studzienki kanalizacyjnej:

- a) wymiana żeliwnej rury kanalizacyjnej na odległości ok. 25 m,
- b) przewiert przez ścianę i poprowadzenie nowej rury do studzienki,
- c) rozbiórka oraz ponowne ułożenie kostki brukowej po podłączeniu do studzienki kanalizacyjnej – ok.15m² .

Z uwagi na szeroki zakres robót zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zapytania oraz uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości wykonania zadania. Kalkulacja wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, wywozu odpadów oraz wszelkie inne koszty nieuwzględnione, a niezbędne do realizacji zamówienia.

Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny wykonawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **10 grudnia 2024r.**

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na maila: sekretariat@straz.kluczbork.pl odnosząc się do poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia. Wykonawca w złożonej ofercie powinien wskazać cenę brutto za całość usługi wskazanej w zapytaniu ofertowym.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Ul. Krakusa 1

46-200 Kluczbork

lub

na adres email: sekretariat@straz.kluczbork.pl

do dnia 15.10.2024r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.10.2024r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 w siedzibie komendy oraz na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/kppsp-kluczbork>
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <https://www.gov.pl/web/kppsp-kluczbork>

VI. OCENA OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% cena. Wybór ofert nastąpi w oparciu o najniższą cenę dla ofert spełniających oczekiwania Zamawiającego.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: <https://www.gov.pl/web/kppsp-kluczbork>


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela mł. asp. Jadwiga Mormol pod numerem telefonu 47 8616607 oraz adresem email: jmormol@straz.kluczbork.pl

Realizacja zamówienia będzie możliwa kiedy zamawiający otrzyma środki na ten cel.

IX. ZAŁĄCZNIKI

- wzór umowy


Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Marek Kocielski