



KOMUNIKAT Nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach z dnia 01.12.2022 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gołławice, gm. Karnice, pow. Gryficki zaopatrującego 59 mieszkańców miejscowości Gołławice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 30.01.2022 r. stwierdził, że woda w miejscowości Gołławice nie spełnia wymagań rozporządzenia *Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)*, z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości w zakresie:

- obecności bakterii grupy coli w ilości 13 i 17 jtk/100ml, przy wymaganiach 0 jtk/100 ml

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, zarządzający wodociągiem Gołławice został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.