



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU**

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl  
ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytkaZgierz, dnia 22.03.2024 r.

HŚ.9022.5.1.2024

**Ocena obszarowa jakości wody Gminy Miasto Zgierz za 2023 r.**

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2023 r. badań wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że:

**woda produkowana przez „Wodociągi i Kanalizacja –Zgierz” Sp. z o. o. na potrzeby wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zgierz - spełniała w 2023 r. wymagania zawarte w załączniku nr 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Zgierz wyprodukował w 2023 roku - 2 351 592 m<sup>3</sup> wody, średnia produkcja wyniosła 6 443 m<sup>3</sup>/ dobę. Z wodociągu korzystało ok. 52 000 osób.

Woda w powyższym wodociągu pochodzi z 2 ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez koagulację, filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu, napowietrzaniu oraz stałej dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

W 2023 r. w wodzie z wodociągu publicznego Zgierz trzykrotnie stwierdzono nieprawidłową zmianę w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h. Zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze oraz wykonał kontrolne badanie wody wykazujące prawidłowe wartości w zakresie mikrobiologicznym przy prawidłowej wartości chloru wolnego. W zakresie parametrów fizykochemicznych w jednym punkcie monitoringowym sieci wodociągowej stwierdzono podwyższony poziom manganu, który nie potwierdził się w kontrolnym badaniu wody.

Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zasilanym przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zgierz ani interwencji konsumentów na jakość wody.

Nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych dotyczących jakości wody w wodociągu.

Na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonuje ponadto jeden zgłoszony do PPIS w Zgierzu wodociąg indywidualny zaopatrujący Pływalnię i Ośrodek „Stacja Nowa Gdynia” w Zgierzu, ul. Sosnowa 1, z którego korzystają klienci i personel ośrodka.

Właściciel ujęcia Stacja Nowa Gdynia Sp. z o. o. Łódź, ul. Kilińskiego 2, prowadzi regularną kontrolę wewnętrzną jakości dostarczanej wody, zgodnie z harmonogramami badań uzgodnionym z PPIS w Zgierzu, a wydobywana z tego ujęć woda, po filtracji spełnia obowiązujące wymagania.

**Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu**

**mgr Beata Próchniewicz**  
**/dokument podpisany elektronicznie/**

---

**Otrzymują:**

1. Prezydent Miasta Zgierza
2. Starosta Powiatu Zgierskiego
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi