



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.276.2022

Słupsk, dnia 2022-12-29

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 221.HK.2022

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gardnie Wielkiej, zaopatrującego miejscowości:
Gardna Wielka, Gardna Mała, Retowo, kol. Retowo, Stojcino, Czysta, Komnino, Wysoka, Bukowa.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Urząd Gminy w Smołdzinie ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gardnie Wielkiej oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w 2022 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gardnie Wielkiej, zaopatrującego miejscowości: Gardna Wielka, Gardna Mała, Retowo, kol. Retowo, Stojcino, Czysta, Komnino, Wysoka, Bukowa.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Urząd Gminy Smołdzino pobrał 6 próbek wody z punktów zgodności: hydrofornia 2 próbki oraz 4 próbki zlokalizowane u odbiorców. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności zlokalizowanego u odbiorcy. Spośród 7 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego w okresie od 06.04.2022-15.04.2022 nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli. Zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gardnie Wielkiej, zaopatrującego miejscowości: Gardna Wielka, Gardna Mała, Retowo, kol. Retowo, Stojcino, Czysta, Komnino, Wysoka, Bukowa spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, sekretariat@smoldzino.com.pl

Do Wiadomości:

1. Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, sekretariat@smoldzino.com.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.słupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-słupsk