



HK.903.139.2024

Przysucha, dnia 28.10.2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody HK.903.1.43.2024 z dnia 19.09.2024r. oraz pozyskanego sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 1095 z dnia 25.09.2024r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Głuszyna o produkcji wody powyżej 100 m³/dobę

zarządzanego przez Gminę Klwów; ul. Opoczyńska 35.

Uzasadnienie

W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 19.09.2024 r. próbkę wody do spożycia w następującym punkcie monitoringowym:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Kłudno 83; 26 - 415 Klwów.

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Głuszynie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Klwów; ul. Opoczyńska 35; 26-415 Klwów. /e-mail: ug@klwow.pl
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha