

HK.90820.17.8.2023.MP

KOMUNIKAT z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
Czwartek, 11 stycznia 2024r., godz. 13:00



### KOMUNIKAT nr 1/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich  
z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  
dotyczy wodociągu publicznego Czarnocin zaopatrującego Czarnocin oraz część Lichyny**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w dniu 11 stycznia 2024r. wydał decyzję prolongującą nr 5/2024 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin ze względu na przekroczenie stężenia manganu w wodzie. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w okresie od 01 września 2023r. do 04 stycznia 2024r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

#### **informuje, że:**

- zawartość manganu w pobranych próbkach wody w okresie od 01 września 2023r. do 04 stycznia 2024r. wynosiła od 51,1 do 99,4  $\mu\text{gMn/l}$ ,
- maksymalne dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 50  $\mu\text{gMn/l}$ ,
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia,
- ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie do picia wyższa niżeli 100  $\mu\text{gMn/l}$  wpływa na smak i wygląd wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz może prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej. Przy stężeniu 200  $\mu\text{gMn/l}$  mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która złuszcza się w postaci czarnego osadu.
- **spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów,**
- jakość wody w wodociągu publicznym Czarnocin jest stale monitorowana.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia  
konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod nr telefonu 77 44 00 325.**

**Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Strzelcach Opolskich  
*Katarzyna Kanoza*  
mgr Katarzyna Kanoza