



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

HK.9022.13.1.2023.MA

Lublin, dnia 11.05.2023 r.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie


w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce, gm. Bełżyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce gm. Bełżyce z dnia 11.05.2023 r. **zaopatrującego Miasto Bełżyce i miejscowość Krężnica Okrągła na terenie gm. Bełżyce** wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce gmina Bełżyce będą przekazywane na bieżąco.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek