

HKN.9011.4.2.2023

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn.zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 440/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 23.11.2022r.  
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Nur:

- Nur ul. Drohiczyńska 2 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

- Nur ul. Łomżyńska 14 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.2558.2022, HKL.9052.2559.2022 z dnia 28.11.2022 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej


stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Nur

zarządzanego przez Gminę Nur

### **Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Nur stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej  
  
Renata Malec

### Otrzymuje:

1. Gmina Nur ul. Drohiczyńska 2; 07-322 Nur

### Do wiadomości:

1. Aa