

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1420.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ŁYSEK ZA ROK 2024

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Łysek w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno,
- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno,
- o analizy podejmowanych działań naprawczych,
- o prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Łysek

- w okresie od 23.07.2024 r. do 25.08.2024 r. w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie poboru Stacja Uzdatniania Wody z uwagi na przekroczony parametr mangan;
- w okresie od 05.08.2024 r do 25.08.2024 r. w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie poboru Teresewo 7 z uwagi na przekroczony parametr mangan;

- w okresie od 01.01.2024 r. do 22.07.2024 r. i od 26.06.2024 r. do 31.12.2024 r. w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Łysek zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Łysek, Zakrzewek, Katarzynowo, Teresewo, Gaj.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - W-399-402/2024 z dnia 18.04.2024 r., W-639-642/2024 z dnia 12.06.2024 r., W-879-881/2024 z dnia 06.08.2024 r., W-1178/2024 z dnia 14.10.2024 r., wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - W-80-S/2024 z dnia 05.02.2024 r., W-100-S/2024 z dnia 08.02.2024 r., W-140-S/2024 r., W-194-S/2024 z dnia 22.03.2024 r., W-298-S/2024 z dnia 10.05.2024 r., W-325-S/2024 z dnia 16.05.2024 r., W-428-S/2024 z dnia 10.06.2024 r., W-564-S/2024 z dnia 26.07.2024 r., W-581-S/2024 z dnia 31.07.2024 r., W-603-S/2024 z dnia 06.08.2024 r., W-678-679-S/2024 z dnia 28.08.2024 r., W-737-S/2024 z dnia 25.09.2024 r., W-870-S/2024 z dnia 15.11.2024 r., W-939-S/2024 z dnia 09.12.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
 - D/0699/2024/LB-AS/PLC/ z dnia 07.03.2024 r., wykonane przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Sprawozdania z badań przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponował aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (Sprawozdanie z badań nr SCR/1/325/2024/RT z dnia 19.03.2024 r. i SCR/1/325/2024/RD z dnia 29.04.2024 r. sporządzone przez wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach).

Mangan: obok żelaza należy do najczęstszych zanieczyszczeń wód podziemnych, do których przenika z warstw geologicznych. W trakcie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody dochodzi do wytrącania się manganu w formie nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy. Osady te odkładają się na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. W wyniku gwałtownych zmian warunków przepływu i ciśnienia w instalacji osady te mogą ulegać okresowemu naruszeniu i zerwaniu, przyczyniając się do wzrostu stężenia

manganu w wodzie i w konsekwencji negatywnie odbieranych przez konsumentów zmian organoleptycznych wody, głównie wzrostu jej barwy i mętności ale także smaku i zapachu. Nie wiąże się to z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia ludzi, gdy wzrost stężeń manganu nie osiąga znacznych i bardzo wysokich wartości, w szczególności gdy nie przekracza 400 µg/l.

W związku z ww. przekroczeniami administrator wodociągu podejmował działania naprawcze polegające na zwiększeniu ilości powietrza podawanego do aeratora, wydłużono czas między płukaniem aby ograniczyć wypłukiwanie się błony technologicznej, sprawdzano poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie. Podjęte działania naprawcze skutkowały doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących wymagań.

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno
2. Wójt Gminy Wierzbinek
ePUAP: /2v9moua83b/SkrytkaESP
3. a/a.
MK.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4931e5b8a0bd47aea4ae3d201f8c125b	
Nazwa dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Łysek.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Łysek	
Skrót dokumentu	1713648793193089c1967a0a476cb7b50057b8bbb49f006443e69d720d207158	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-12-31	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2024-12-31
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.1.18
Data wydruku	2025-01-16	
Autor wydruku	Kołacki Mateusz	